

Objekt: Neubau Wellnessanlage Hallenbad Oberägeri

Bauherr: Aegeribad AG, c/o Einwohnergemeinde Oberägeri, Alosenstrasse 2, 6315 Oberägeri

Architektur & Planung: Scheitlin Syfrig Architekten, Libellentrain 17, 6004 Luzern

Bauherrin: Priora AG / Generalunternehmung, Park 6, 6039 Root 14

MST: Datum: 18-05-17, 14-06-17, 24-07-17
Desselheit: rV, NM
Plan Nr.: 17079-03
Entwurf Juli 2017

DISPOSITION: JEDLICHE RAUMFUNKTION DES PLANES WIRD STRENGT ABGESICHERT
LÄRM- UND SCHALLSCHUTZ: DIE SAUNA WIRD UNTERNEHMEN AB BAU ZU MESSEN
STRENGSTENS UNTERNEHMEN SICH AB OK, FERTIGEM BODEN BIS OK, FERTIGEM
FESTSTELLEN
FERTIGSTELLEN VERSTEHEN SICH AB OK, FERTIGEM FENSTERBANK BIS OK, FERTIGEM
BODEN
SÄUBEREN VERSTEHEN SICH AB OK, FERTIGEM HÖHNEN BODEN, RESPECTIV SCHWELLE,
BIS OK, BODEN STAGE
DIESE ANFORDERUNGEN SIND IN LÄDRACH SAUNABAU AB MIT FÜR DIESE ANFORDERUNGEN GÜLTIG
UND GELTEN FÜR ALLE SAUNAS FOLGENDEN WERKSTÄTTEN SAUNABAU AB MIT FÜR DIESE ANFORDERUNGEN GÜLTIG

Vorabzug

Finnische- Sauna für 12-20 Pers.
Gr. 5.61/2.60 x 6.10/4.15 x 2.38/3.06m

Gr. innen 5.472 x 2.464 x 3.342/3.7m
Fläche innen ca. 27.7m²
Volumen innen ca. 60.0m³

Sauna-Abluftanschluss an beaufschlagte Lüftung
Dm. 125mm 2Stk. 180m³/h Total 360m³/h
Sauna-Zulufrischluft über Boden ab beaufschlagte Lüftung
Dm. 125mm 2Stk. 140m³/h Total 280m³/h

Bio- Sauna für 10-16 Pers.
Gr. 4.59 x 4.20 x 2.38/3.03m

Gr. innen 4.454 x 4.054 x 2.312/3.04m
Fläche innen ca. 18.4m²
Volumen innen ca. 40.0m³

Sauna-Abluftanschluss an beaufschlagte Lüftung
Dm. 125mm 2Stk. 120m³/h Total 240m³/h
Sauna-Zulufrischluft über Boden ab beaufschlagte Lüftung
Dm. 125mm 2Stk. 100m³/h Total 200m³/h

Dampfbad gemischt für 12-16 Pers.
Gr. 4.00 x 4.10 x 2.25/2.40m

Gr. innen 3.854 x 3.954 x 2.182/2.33m
Fläche innen ca. 16.2m²
Volumen innen ca. 36.0m³

Dampfbad-Abluftanschluss an beaufschlagte Lüftung
Dm. 125mm 2Stk. 120m³/h Total 240m³/h
Dampfbad-Zulufrischluft über Boden ab beaufschlagte Lüftung
Dm. 125mm 2Stk. 180m³/h Total 360m³/h

Bio- Sauna Damen für 4-8 Pers.
Gr. 2.80 x 3.10 x 2.38m

Gr. innen 2.654 x 2.954 x 2.31m
Fläche innen ca. 6.0m²
Volumen innen ca. 14.0m³

Sauna-Abluftanschluss an beaufschlagte Lüftung
Dm. 125mm 1Stk. 120m³/h Total 120m³/h
Sauna-Zulufrischluft über Boden ab beaufschlagte Lüftung
Dm. 125mm 1Stk. 80m³/h Total 80m³/h

